



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
(ГОССТРОЙ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
(ФАУ «ФЦС»)

ул. Строителей, дом 8, корп. 2, Москва, 119311
тел. (985) 991-40-70, (495) 502-67-45, факс (495) 930-64-69,

E-mail: fcc@certif.org <http://www.certif.org>

Адрес для почтовых отправлений:

119311, г. Москва, а/я 19

14 ИЮН 2013

№

413/ф

На №

от

ООО «КНАУФ ГИПС»

Руководителю отдела исследований и развития
Департамента по технике и производству
Т.Н.Скворцову

143400, Московская обл., г. Красногорск

ул. Центральная, 139

факс: (495) 980-98-41

e-mail: Peter.Anton@knauf.ru

Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») рассмотрело Ваш запрос и сообщает.

В технической оценке (приложение к ТС 3020-10) предусмотрена возможность применения в фасадных системах «КНАУФ-Теплая стена I» и «КНАУФ-Теплая стена II» материалов и изделий, не указанных в таблице 1, при условии, что эти материалы и изделия аналогичны заменяемым по техническим характеристикам и назначению, и на них есть стандарты или технические свидетельства.

Клеевая смесь КНАУФ Севенер и штукатурная смесь КНАУФ Диамант 260, выпускаемые ООО «КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК», могут применяться в указанных фасадных системах при условии их соответствия требованиям ГОСТ Р 54359-2011 и ГОСТ Р 54358-2011

Директор

Т.И.Мамедов

Шеремет А.Г.
(495) 930-64-47